ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"
Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93
e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru
ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 410028, РОССИЯ, Саратовская обл, Саратов г, Вольская ул, дом 7, литер А, 1 этаж, тел.: +7(8452)393993, e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru; 410028, РОССИЯ, Саратовская обл, Саратов г, Вольская ул, дом 7, литер А, 4 этаж, тел.: +7(8452)393993, e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru; 410031, РОССИЯ, Саратовская обл, г Саратов, ул Большая Горная, Здание 69, тел.: +7(8452)393993, e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510360

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением приема образцов отдела работы с заказчиком - врач по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области". ИНН 6450606762 ОГРН: 1056405412964. ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ". 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 69

Е.Е. Анисимова

МП

03.11.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 64-20/40757-26 от 03.11.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ВОДА 64" (ИНН 6432017348 ОГРН 1146432000241)тел: +7 8452205858

2. Юридический адрес: 410511, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г САРАТОВ, П РЕЙНИК, УЛ СОВХОЗНАЯ Д. 9А
Фактический адрес: Саратовская обл, г.о. город Саратов, п Рейник, ул Совхозная, д. 9А

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода питьевая негазированная «Кристальная» , дата изготовления: 28.10.2026 08:53; упаковка: Поликарбонат;
НД на продукцию: (СТО 26829693-001-2020)

4. Изготовитель: ООО "ЧИСТАЯ ВОДА 64"
Юридический адрес: 410511, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. САРАТОВ, П. РЕЙНИК, УЛ. СОВХОЗНАЯ Д. 9А
Фактический адрес: Саратовская обл, г.о. город Саратов, п Рейник, ул Совхозная, 9а Торговая компания, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ВОДА 64"
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ВОДА 64", Саратовская обл, г.о. город Саратов, п Рейник, ул Совхозная, 9а , склад №1

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 28.10.2026 09:10 - 09:15

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2026 11:25

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №64-20/10698-2026 от 28 октября 2026 г.

8. Дополнительные сведения:
Акт отбора №/Бланк доставки проб №10369вб от 28 октября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

10. Код образца (пробы): 64-20/40757-2.2СГ.3.1МЛ-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 23268.3-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31869-2012 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ ISO 6222-2018 Качество воды. Подсчет культивируемых микроорганизмов. Подсчет колоний при посеве в питательную агаризованную среду;
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ Р 54755-2011 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	17126
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	21606
3	Термостат воздушный лабораторный, ТВЛ-К/120	1287
4	Весы лабораторные электронные (I) специального класса точности, BP221S	204747223
5	Весы лабораторные электронные, Adventurer Pro RV 1502	8728478171
6	Баня водяная, ТБ-6/24	1234
7	Секундомеры механические, СОСпр-2б-2-010	0020
8	Бюретки, 2-25-0,1	25-01
9	Термометры лабораторные электронные, ЛТ-300	302239
10	Бюретки, 2-10-0,05	10-005
11	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT 1-100-1000	4538601737
12	Дозатор пипеточный, TopPette	YE243BJ0103136
13	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT 1-10-100	4538603368
14	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIOHIT 1-100-1000	4538601736
15	Системы капиллярного электрофореза, Капель-105М	2191

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
16	Спектрофотометр, В-1100	VEK 1608108

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 410031, РОССИЯ, Саратовская обл, г Саратов, ул Большая Горная, Здание 69
Отделение исследований объектов окружающей среды
Образец поступил 28.10.2026 11:35
дата начала испытаний 28.10.2026 11:45, дата окончания испытаний 30.10.2026 13:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
4	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5 (метод А)
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,3±0,2	В пределах 4,5-9,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) (ФР.1.31.2024.50028)
6	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	мг/дм³	115,9±3,5	Не нормируется	ГОСТ 23268.3-78 п.4
7	Массовая концентрация общего железа	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
8	Жесткость общая	°Ж	2,50±0,38	Не более 7 (мг-экв/дм^3)	ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А
9	Калий (K)	мг/дм³	3,41±0,48	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012 (метод А)
10	Кальций (Ca)	мг/дм³	39,43±3,94	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012 (метод А)
11	Магний (Mg)	мг/дм³	6,53±0,91	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012 (метод А)
12	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
13	Натрий (Na)	мг/дм³	11,73±1,17	Не более 200	ГОСТ 31869-2012 (метод А)
14	Массовая концентрация нитратов	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 20	ГОСТ 33045-2014 п. 9 (метод Д)
15	Массовая концентрация нитритов	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 0,5	ГОСТ 33045-2014 (п.6 метод Б)
16	Общая минерализация	мг/дм³	199±20	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
17	Щелочность	ммоль/дм³	1,90±0,23	Не нормируется	ГОСТ 31957-2012 п.5.4 (метод А 2,способ 1)
18	Окисляемость перманганатная	мгO_2/дм³	1,00±0,20	Не более 3 (мгO2/л)	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
19	Массовая концентрация сульфатов	мг/дм³	50,4±5,0	Не более 250	ГОСТ 31940-2012 (п.5 метод 2)
20	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	15,0±1,5	Не более 250	ГОСТ 4245-72 п. 2
21	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 5 (...°)	ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б)

Мнения и интерпретации: Измерение цветности (по ГОСТ 31868-2012 метод Б) проведено при температуре пробы анализируемой воды 20° С
В соответствии с п. 2.2 ГОСТ 31865-2012 градус жесткости (градус Ж) соответствует концентрации щелочноземельного элемента, численно равной ½ его моли, выраженной в мг/дм3.
Результат анализа по показателю Водородный показатель (pH) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений
Условия проведения исследований (измерений) соответствуют требованиям методик измерения (МИ) и эксплуатационных документов на оборудование.
Результат «менее» (меньше) числового значения получен за пределами диапазона метода измерений (исследований).

Место осуществления деятельности: 410031, РОССИЯ, Саратовская обл, г Саратов, ул Большая Горная, Здание 69
Бактериологическое отделение
Образец поступил 28.10.2026 11:35

дата начала испытаний 28.10.2026 11:40, дата окончания испытаний 31.10.2026 11:45					
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
1	Escherichia coli	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ Р 54755-2011
3	Колиформные бактерии	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	КОЕ/мл	7	Менее 100 (КОЕ/см³)	ГОСТ ISO 6222-2018
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/мл	5	Менее 100 (КОЕ/см³)	ГОСТ 18963-73
6	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:
И.Р. Алеева, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 64-20/40757-26 от 03.11.2026

Протокол испытаний № 64-20/40757-26 от 03.11.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)